



Uppsättning av uteserveringar

Den som planerar att driva en uteservering måste ha några saker i åtanke så att uteserveringen inte hindrar oss på Räddningstjänsten att utföra vårt arbete med att rädda människor och byggnader vid brand samt försvårar en utrymning av lokalen.

Framkomstmöjlighet

Om en uteservering ska placeras nära fasaden till en byggnad som har flera våningsplan måste vi på räddningstjänsten i de allra flesta fall kunna ställa upp våra stegar utan att de hindras av uteserveringen. En hel del byggnader i stadsmiljö är planerade för att utrymmas med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning. Det kan exempelvis vara lägenheter eller mindre kontor som endast har tillgång till ett trapphus. Kontrollera med fastighetsägaren om det finns bostäder eller lokaler i byggnaden som ska utrymmas via fönster och räddningstjänstens stegutrustning. Det kan även finnas behov av framkomst för räddningstjänstens andra utryckande fordon.

Installationer i mark

Vid räddningstjänstens insatser kan vi behöva använda oss av olika installationer som ligger under mark eller längs husets fasad. Detta kan exempelvis vara brandposter, rökluckor, elektriska kopplingskåp och avstängningsventiler för vatten.

Det är viktigt att uteserveringen planeras så att dessa installationer inte blockeras eller döljs. Detta blir särskilt viktigt i de fall uteserveringen förses med golv.

Utrymningsvägar

Om det börjar brinna inne i restaurangen får uteserveringen inte vara ett hinder för de utrymmande gästerna. Öppningen i uteserveringens inhägnad måste vara minst lika bred som de andra utrymningsvägarna. Stolar, bord och liknande får inte vara i vägen för de som ska passera uteserveringen vid en utrymning.

Uppvärmning

Vill ni använda gasolvärmare på uteserveringen krävs det tillstånd om mer än 60 liter gasol ska hanteras utomhus. Tillstånd söks hos räddningstjänsten.

Brandsläckare

Brandredskap (handbrandsläckare eller inomhusbrandpost) för en första släckinsats skall finnas tillgänglig inom 25 meters avstånd.

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA

En uteservering har låg brandrisk och verksamheten ställer inte särskilda krav på tekniska eller organisatoriska brandskyddsåtgärder. Uteserveringen ska däremot inkluderas i det befintliga arbetet gällande att säkerställa utrymnings säkerhet, minska brandrisker och organisation kring första släckinsats och utrymning.

Räddningstjänsten kan senare under året komma att besöka de uteserveringar som kommer att servera alkoholdrycker för att se om ovanstående efterlevs och om verksamheten därmed uppfyller sin skyldighet enligt 2 kap. 2 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.